

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ города Москвы «ШКОЛА №920»**

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель ПК ГБОУ Школа №
920
Гарфенова Т. Б.
«1» 09 2018 год

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ Школа № 920
К. О. Иноземцева
«1» 19 2018 год

**ИНСТРУКЦИЯ ПБ - №1
о мерах пожарной безопасности
в ГБОУ Школа № 920
(общеобъектовая)**

Содержание территории, зданий и помещений.

- 1.1. Здания и территории образовательной организации перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.
- 1.2. Территории образовательной организации должны постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территорий,
- 1.3. Дорога и подъезды к пожарным водоисточникам (в случае их расположения на территориях образовательной организации), а также доступ к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, о закрытии отдельных участков дороги или проезда в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомить пожарную охрану по телефону 01 или 112. Разведение костров, сжигание мусора на территории не допускается.
- 1.4. В зданиях образовательной организации классы (группы) детей младших возрастов следует размещать не выше второго этажа.
- 1.5. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.
- 1.6. Расстановка мебели и оборудования в классах (группах), кабинетах, мастерских, столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
- 1.7. В коридорах, вестибюлях, рекреациях, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.
- 1.8. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами.
- 1.9. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и рекреаций должны иметь уплотнения в притворах, оборудованы устройствами самозакрывания, которые

должны постоянно находиться в исправном состоянии.

1.10. В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.), либо электромагнитных замков, управляемых дистанционно.

1.11. В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.

1.12. Здания образовательной организации должны быть оборудованы средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре следует использовать внутреннюю телефонную сеть, а в школьных отделениях и специально смонтированную сеть оповещения, звонки и другие звуковые сигналы.

1.13. Двери (люки) выходов на крыши зданий и технических помещений (насосных, вентиляционных камер, складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков хранить у сотрудника охраны в закрытом на замок шкафу, доступном для получения их в любое время суток. На дверях (люках) чердачных и технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

1.14. В зданиях образовательной организации проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.

1.15. Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в зданиях, связанных с пребыванием детей, а также в подвалах и цокольных помещениях не допускается.

1.16. Приямки окон подвальных и цокольных помещений должны содержаться в чистоте. Не допускается устанавливать на приямках и окнах несъемные металлические решетки, загромождать приямки и закладывать кирпичом оконные проёмы.

1.17. В зданиях образовательной организации запрещается:

- а). производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
- б). использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, коридоров и т.п.) горючие материалы;
- в). устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, на лестничных клетках, коридорах, рекреациях;
- г). снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
- д). забивать двери эвакуационных выходов;
- е). применять для отопления нестандартные нагревательные устройства;
- ж). использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных помещений;
- з). устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

- и). проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
- к). оберывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- л). производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- м). производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения канализации и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;
- н). оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

1.18. Огневые и сварочные работы могут выполняться только с письменного разрешения директора образовательной организации. Эти работы должны производиться согласно требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ 2012 года № 390).

1.19. Пользоваться утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях, под наблюдением работника образовательной организации. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

1.20. Помещения образовательной организации должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативами.

1.21. По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях учителя, преподаватели, лаборанты и другие работники образовательной организации должны тщательно осмотреть помещение, устраниТЬ выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть. При необходимости безотлагательно сделать заявки о ликвидации выявленных недостатков в журналах на ремонтные работы по школе.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

2.1. Перед началом учебного года системы отопления и вентиляции, а также кухонные очаги должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

2.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции, а также кухонные плиты и печи эксплуатировать не допускается.

2.3. Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается.

2.4. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), установленные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит должны содержаться в исправном состоянии.

2.5. При эксплуатации систем вентиляции запрещается:

- а). отключать огнезадерживающие устройства;
- б). выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и

другие горючие вещества;

в). закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

2.7. В местах забора воздуха должна быть исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

Электроустановки.

3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в образовательных учреждениях, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

3.2. Должностные лица образовательной организации обязаны обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п.3.1.

3.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

3.4. Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.

3.5. В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

3.6. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

3.7. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами.

3.8. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводки, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3.9. При эксплуатации электроустановок запрещается:

а). использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

б). оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

в). пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

- г). завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;
- д). использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания различных предметов: плакатов, стендов и т. п.;
- е). применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;
- ж). применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;
- з). снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

3.10. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений,

3.11. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

3.12. Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы,

3.13. Сотрудники охраны образовательной организации должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

Противопожарное водоснабжение.

4.1. Должностные лица образовательной организации, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обязаны обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения систем противопожарного водоснабжения (наружной водопроводной сети с установленным на ней пожарным гидрантом и указателями; насосной станции для повышения давления во внутреннем противопожарном водопроводе),

4.2. Внутренние пожарные краны периодически должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность (2 раза в год) путем пуска воды. О результатах технического обслуживания составляются акты.

4.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые закрываются на замок, ключи от которых находятся в углублении двери щита. В шкафу должен находиться вентиль для обеспечения открытия крана.

4.4. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год следует производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывать их «на ребро».

4.5. На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны:

- буквенный индекс ПК;
- порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.

4.6. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков

водопроводной сети, выхода из строя насосной станции, следует немедленно уведомить пожарную охрану.

4.7. Крышка люка колодца подземного гидранта должна быть постоянно закрыта. Её необходимо своевременно очищать от грязи, льда и снега.

Установки пожарной автоматики.

5.1. Должностные лица образовательной организации, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечить работоспособность и надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно проводиться в соответствии с инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации.

5.2. Образовательная организация обязана заключить соответствующие договора на обслуживание установок пожарной сигнализации со специализированными организациями.

5.3. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией, контроль качества их выполнения осуществляют должностные лица образовательной организации, ответственные за эксплуатацию установок.

5.4. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

5.5. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение которых связано с отключением установок, администрация образовательной организации обязана обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность пожарную охрану.

5.6. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:

- а). загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- б). складировать материалы на расстоянии менее 0,6 м до извещателей;
- в). нанесение на извещатели краски, побелки, штукатурки и других защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации.

Первичные средства пожаротушения.

6.1. Образовательная организация должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами.

6.2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ Р 12.2.143–2009. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001.

6.3. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям

ГОСТ Р 51017-1997:

- а). путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;
- б). путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы, шкафы или на пожарные стенды.

6.4. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющейся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

6.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

6.6. При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей.

6.7. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

6.8. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

6.9. Повседневный контроль сохранности, содержания и постоянной готовности к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными приказом руководителя образовательной организации.

6.10. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается

Требования пожарной безопасности для помещений различного назначения.

Учебные классы и кабинеты.

7.1 В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п.

7.1.1. Приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п. размещаемые в учебных классах, кабинетах, лаборантских или в специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

7.1.2. Хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях и лаборантских учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами, не допускается.

7.1.3. Хранение фильмокопий, диапозитивов, слайдов, магнитных лент и т.п. должно осуществляться в специально выделенных для этой цели помещениях.

7.1.4. Запрещается складывать обрезки и куски кино- и фотопленки и магнитной ленты в общие ящики с мусором, бумагой и другими материалами.

Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

8.1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних елок и т.п.) являются руководители и непосредственные организаторы мероприятий.

8.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель и организатор мероприятия должны тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

8.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников образовательной организации.

8.4. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный администратор, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

8.5. Этажи, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов

8.6. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета $0,75\text{ м}^2$ на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета $1,5\text{ м}^2$ на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается. Количество непрерывно установленных мест в ряду должно быть не более 60. Расстояние между рядами должно быть $0,45 - 0,55\text{ м}$.

8.7. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается

8.8. В помещении для культурно-массовых мероприятий (актовом зале), используемых также для танцевальных вечеров и детских игр, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не производиться.

8.9. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в

помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

8.10. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов, а также демонстрация кинофильмов в актовом и спортивных залах образовательной организации разрешается только в строгом соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности.

8.11. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий запрещается:

- а). использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- б). оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;
- в). применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
- г). хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- д). хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
- е). применять предметы оформления помещений, декораций и сценическое оборудование, изготовленное из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласти, поролона, поливинила и т.п.)
- ж). применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;
- з). устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;
- и). устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;
- к). устанавливать на окнах глухие решетки,

8.12. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений, в проходах должны устраиваться пологие пандусы.

8.13. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, производившей пропитку.

8.14. Проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций производить перед проведением каждого культурно-массового мероприятия (или не менее 2 раз в год),

8.15. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка,

8.16. Оформление иллюминации елки должно проводиться квалифицированным электриком.

8.17. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, лампочки в

гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

8.18. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена, и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

8.19. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

8.20. При оформлении елки запрещается:

- а). использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- б). применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
- в). обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

Порядок действий в случае возникновении пожара.

В случае возникновения пожара, действия работников образовательных учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, и их эвакуацию.

Каждый работник образовательного учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.), обязан:

- а) немедленно сообщить об этом по телефону «01» «112» (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- б) задействовать систему оповещения людей при пожаре нажав на кнопку ручного извещателя, находящегося у каждого эвакуационного выхода; приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
- в) известить о пожаре руководителя образовательного учреждения или заменяющего его работника;
- г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

Руководитель образовательного учреждения или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

- а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара, оповестить экстренные службы и ДДС Дирекции ДоГМ;
- б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- в) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;

- г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;
- д) проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения;
- е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
- ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;
- з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;
- и) организовать отключение сети электро- и газоснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
- к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;
- л) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- а) с учётом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
- б) исключить условия, способствующие возникновения паники. С этой целью учителям, преподавателям, воспитателям, и другим работникам образовательного учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- в) эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;
- г) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах;
- д) выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;
- е) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;
- ж) воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стёкол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.