

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ города Москвы «ШКОЛА №920»**

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель ПК ГБОУ Школа № 920

Т. Б. Парфенова
Парфенова Т. Б.
« 1 » 09 / 09 / 20 19 год



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ Школа № 920

К. О. Иноземцева
К. О. Иноземцева
« 09 » / 09 / 20 19 год



**ИНСТРУКЦИЯ ПБ - №3
о мерах пожарной безопасности
в административных и офисных помещениях**

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в административных и офисных помещениях (далее - помещения) несут лица, назначенные приказом по учреждению. Фамилия и инициалы ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в каждом помещении.
 2. Помещения оснащаются исправными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с установленными нормами.
 3. Каждый работник должен знать и соблюдать требования охраны труда и правил пожарной безопасности и не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
 4. Помещения должны содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора.
 5. Эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, проходы, тамбуры) должны содержаться свободными от любого оборудования и предметов, препятствующих движению людей.
 6. По окончании рабочего дня ответственный за пожарную безопасность помещения должен проводить его противопожарный осмотр с устранением возможных причин и источников возникновения пожара.
 7. Количество токоприемников (компьютеров, ксероксов и т.п.) одновременно подключенных к электросети должно соответствовать техническим параметрам электропроводки.
- По окончании работы, сотрудники образовательной организации должны тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть. При необходимости безотлагательно сделать

заявки о ликвидации выявленных недостатков в журналах на ремонтные работы по школе.

8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 8.1. курение и применение открытого огня;
- 8.2. проведение сварочных и других огневых работ без специального разрешения руководства учреждения и без соответствующей противопожарной подготовки мест их производства;
- 8.3. хранение и использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- 8.4. загромождение подступов к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям);
- 8.5. пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- 8.6. оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- 8.7. использование неисправных электророзеток, электропроводок с поврежденной изоляцией, предохранителей кустарного производства («жучков») и электросетей-временок;
- 8.8. проводить самостоятельно ремонт вентиляционных установок и электрооборудования.

9. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

- 9.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность службу охраны;
- 9.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
- 9.3. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
- 9.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
- 9.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
- 9.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.