

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ города Москвы «ШКОЛА №920»**

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель ПК ГБОУ Школа №
920


Парфенова Т. Б.
« 1 » 09 20 19 год



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ Школа № 920

К. О. Иноземцева

« 1 » 09 20 19 год



**ИНСТРУКЦИЯ ПБ - №5
о мерах пожарной безопасности
в производственных помещениях**

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности для производственных помещений и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками Учреждения.
2. В производственных помещениях допускается к работе только специально обученный и аттестованный производственный персонал.
3. Для всех производственных помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, которую надлежит обозначать на дверях помещений.
4. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.
5. Производственный персонал обязан своевременно и качественно проводить планово-профилактические работы согласно утвержденных графиков, отражать результаты проверок в соответствующих документах и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков.
6. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.
7. Защитные кожухи и аппараты защиты должны находиться в исправном состоянии.
8. Электротехнические установки, электродвигатели, светильники, силовую и осветительную проводку, распределительные устройства необходимо очищать от горючей пыли не реже одного раза в месяц, а в помещениях с большим пылевыделением не реже одного раза в неделю.
9. Производственные помещения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности, а персонал обучен действиям в случае пожара.
10. После проведения ремонтных и других работ провести осмотр помещения перед закрытием на предмет соблюдения мер пожарной безопасности.
11. Производственные помещения должны постоянно быть закрыты на замок.

12. В производственных помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- 12.1. допуск посторонних лиц;
- 12.2. загромождать проходы и выходы;
- 12.3. использовать кабели и электропровода с поврежденной изоляцией;
- 12.4. применять самодельные (нестандартные) приборы и оборудование;
- 12.5. снимать защитное оборудование;
- 12.6. применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- 12.7. оставлять промасленный материал и ветошь;
- 12.8. курить;
- 12.9. проводить сварочные, огневые и другие пожароопасные работы без проведения комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и письменного разрешения (наряда-допуска);
- 12.10. загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения.

13. **В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:**

- 13.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность службу охраны;
- 13.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
- 13.3. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
- 13.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
- 13.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
- 13.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.