

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ города Москвы «ШКОЛА №920»**

---

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель ПК ГБОУ Школа №  
920

  
Парфенова Т. Б.  
« 1 »  20 19 год

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ГБОУ Школа № 920

  
К. О. Иноземцева  
« 10 »  20 19 год

**ИНСТРУКЦИЯ ПБ - №7**

**о мерах пожарной безопасности в технических помещениях**

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности для технических помещений (электрощитовых, вентиляционных камер и т.п.) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками Учреждения.
2. В технических помещениях допускается к работе только специально обученный и аттестованный технический персонал.
3. Для всех технических помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, которую надлежит обозначать на дверях помещений.
4. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.
5. Технический персонал обязан своевременно и качественно проводить планово-профилактические работы согласно утвержденных графиков, отражать результаты проверок в соответствующих документах и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков.
6. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.
7. Защитные кожухи и аппараты защиты должны находиться в исправном состоянии.
8. Электротехнические установки, электродвигатели, светильники, силовую и осветительную проводку, распределительные устройства необходимо очищать от горючей пыли не реже одного раза в месяц, а в помещениях с большим пылевыделением не реже одного раза в неделю.
9. Технические помещения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности, а персонал обучен действиям в случае пожара.
10. После проведения ремонтных и других работ провести осмотр помещения перед закрытием на предмет соблюдения мер пожарной безопасности.
11. Технические помещения должны постоянно быть закрыты на замок.

12. В технических помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- 12.1. хранение какого-либо оборудования и материалов;
- 12.2. допуск посторонних лиц;
- 12.3. загромождать проходы и выходы;
- 12.4. использовать кабели и электропровода с поврежденной изоляцией;
- 12.5. применять самодельные (нестандартные) приборы и оборудование;
- 12.6. снимать защитное оборудование;
- 12.7. применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- 12.8. оставлять промасленный материал и ветошь;
- 12.9. курить;
- 12.10. проводить сварочные, огневые и другие пожароопасные работы без проведения комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и письменного разрешения (наряда-допуска);
- 12.11. оставлять демонтированное и другое оборудование, спецодежду после проведения профилактических и других видов работ;
- 12.12. загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения.

13. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО:**

- 13.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 112, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность службу охраны;
- 13.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
- 13.3. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
- 13.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
- 13.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
- 13.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.